Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области)
Юридический адрес: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Холодильная, д.57

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» в г.Ишиме, Ишимском, Абатском, Викуловском, Сорокинском районах
(Ф-л ФБУЗ «ЦГ и Э в ТО» в г. Ишиме, Ишимском, Абатском, Викуловском, Сорокинском р-х)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР)
Фактический адрес: 627750, Тюменская область, г. Ишим, ул. Ленина д.28
Телефон, факс: (34551) 5-16-83 Электронная почта: ishim@fguz-tyumen.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AM52

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель ИЛ(Ц)
О.А. Даурова
03.03.2023
М.П.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ О.202 от 03.03.2023

Наименование предприятия, организации (Заказчик)*: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Викуловский Центр творчества" (ИНН 7213004570 ОГРН 1087208000065)

Юридический адрес*: Тюменская область, Викуловский район, с.Викулово, ул.Карла Маркса, д.30

Наименование измерений: Температура воздуха, относительная влажность воздуха

Место проведения измерений*: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Викуловский Центр творчества", Тюменская область, Викуловский район, с.Викулово, ул.Карла Маркса, д.30

Дата и время измерений: 17.02.2023 в 09:10

Ф.И.О., должность: Сержантов А. М. врач по общей гигиене

При измерениях присутствовал специалист по АХД Парфенюк Л.А.

Средства измерений:

№ п/п	Наименование, тип прибора	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке	Срок действия	Погрешность
1	Дальномер лазерный Leica Disto X3	1692010664	74357-19	С-ВЯ/18-04-2022/150760289 от 18.04.2022	17.04.2023	(0,05-150) м ± 2 мм
2	Измеритель параметров микроклимата "МЕТЕОСКОП-М"	509521	32014-11	С-А/11-03-2021/44306651 от 11.03.2021	10.03.2023	температура: (-40-+50) °С ± 0,2 °С влажность: (5-97)% ± 3,0 % 80-110 кПа (600-825 мм рт.ст.) ±0,13 кПа (±1 мм рт.ст.) (0,1-1,0) м/с ± (0,05+0,05V); (1,0-20,0) м/с ± (0,1+0,05V)

Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ(Ц)

Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: По договору, договор № 0012540 от 06.02.2023
Заявление(заявка) № 000024538 от 07.02.2023
тел. 8 (34557) 2-33-73
Метеоусловия:
атмосферное давление 756 мм рт.ст.; температура воздуха -13°С; относительная влажность 85 %;

НД, регламентирующие объем измерений и их оценку:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

НД на метод измерения: ГОСТ 30494-2011 "Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях"

Код измерений: 23.202

Место осуществления деятельности: Тюменская область, г. Ишим, ул. Ленина д.28

ИЗМЕРЕНИЯ, ИССЛЕДОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ И НЕИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ

№ п/п	Место проведения измерений	Высота от пола, м	Температура воздуха, ° С		Относительная влажность воздуха, %	
			изме-ренная	допу-стимая	изме-ренная	допу-стимая
1	Кабинет № 9 - на расстоянии 0,5м от внутренней поверхности наружной стены и отопительного прибора	0,1	21,1±0,23	18 - 24	39±1,4	40 - 60
		0.6	21,1±0,23	18 - 24	40±1,4	40 - 60
		1.7	21,2±0,23	18 - 24	40±1,4	40 - 60
	Кабинет № 9 - центр помещения	0,1	21,1±0,23	18 - 24	39±1,4	40 - 60
		0.6	21,1±0,23	18 - 24	40±1,4	40 - 60
		1,7	21,2±0,23	18 - 24	40±1,4	40 - 60
2	Кабинет № 10 - на расстоянии 0,5м от внутренней поверхности наружной стены и отопительного прибора	0,1	21,6±0,23	18 - 24	39±1,4	40 - 60
		0.6	21,7±0,23	18 - 24	39±1,4	40 - 60
		1,7	21,7±0,23	18 - 24	40±1,4	40 - 60
	Кабинет № 10 - центр помещения	0,1	21,6±0,23	18 - 24	39±1,4	40 - 60
		0.6	21,7±0,23	18 - 24	39±1,4	40 - 60
		1,7	21,7±0,23	18 - 24	40±1,4	40 - 60
3	Кабинет № 4 - на расстоянии 0,5м от внутренней поверхности наружной стены и отопительного прибора	0,1	22,1±0,23	18 - 24	42±1,5	40 - 60
		0,6	22,1±0,23	18 - 24	43±1,5	40 - 60
		1,7	22,2±0,23	18 - 24	43±1,5	40 - 60
	Кабинет № 4 - центр помещения	0,1	22,1±0,23	18 - 24	42±1,5	40 - 60
		0.6	22,1±0,23	18 - 24	43±1,5	40 - 60
		1,7	22,2±0,23	18 - 24	43±1,5	40 - 60
4	Кабинет № 19 - на расстоянии 0,5м от внутренней поверхности наружной стены и отопительного прибора	0,1	22,7±0,23	18 - 24	41±1,4	40 - 60
		0.6	22,7±0,23	18 - 24	42±1,5	40 - 60
		1,7	22,8±0,23	18 - 24	42±1,5	40 - 60
	Кабинет № 19 - центр помещения	0,1	22,7±0,23	18 - 24	41±1,4	40 - 60
		0.6	22,7±0,23	18 - 24	42±1,5	40 - 60
		1,7	22,8±0,23	18 - 24	42±1,5	40 - 60
5	Кабинет № 18 - на расстоянии 0,5м от внутренней поверхности наружной стены и отопительного прибора	0,1	23±0,23	18 - 24	39±1,4	40 - 60
		0.6	23±0,23	18 - 24	39±1,4	40 - 60
		1,7	23,1±0,23	18 - 24	40±1,4	40 - 60
	Кабинет № 18 - центр помещения	0,1	23±0,23	18 - 24	39±1,4	40 - 60
		0.6	23±0,23	18 - 24	39±1,4	40 - 60
		1,7	23,1±0,23	18 - 24	40±1,4	40 - 60
6	Кабинет № 16 - на расстоянии 0,5м от внутренней поверхности наружной стены и отопительного прибора	0,1	23,3±0,23	18 - 24	42±1,5	40 - 60
		0.6	23,3±0,23	18 - 24	43±1,5	40 - 60
		1,7	23,4±0,23	18 - 24	43±1,5	40 - 60
	Кабинет № 16 - центр помещения	0,1	23,3±0,23	18 - 24	42±1,5	40 - 60
		0.6	23,3±0,23	18 - 24	43±1,5	40 - 60
		1,7	23,4±0,23	18 - 24	43±1,5	40 - 60

Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ(Ц)

№ п/п	Место проведения измерений	Высота от пола, м	Температура воздуха, ° С		Относительная влажность воздуха, %	
			изме-ренная	допу-стимая	изме-ренная	допу-стимая
7	Кабинет № 15 - на расстоянии 0.5м от внутренней поверхности наружной стены и отопительного прибора	0.1	23.4±0.23	18 - 24	42±1,5	40 - 60
		0,6	23,4±0,23	18 - 24	43±1,5	40 - 60
		1,7	23,5±0,23	18 - 24	43±1,5	40 - 60
	Кабинет № 15 - центр помещения	0.1	23.4±0.23	18 - 24	42±1,5	40 - 60
		0,6	23.4±0.23	18 - 24	43±1,5	40 - 60
		1.7	23.5±0.23	18 - 24	43±1,5	40 - 60
8	Кабинет № 12 - на расстоянии 0.5м от внутренней поверхности наружной стены и отопительного прибора	0.1	23.6±0.23	18 - 24	40±1.4	40 - 60
		0.6	23.6±0,23	18 - 24	41±1,4	40 - 60
		1,7	23,7±0,23	18 - 24	41±1,4	40 - 60
	Кабинет № 12 - центр помещения	0.1	23,6±0.23	18 - 24	40±1,4	40 - 60
		0.6	23.6±0.23	18 - 24	41±1.4	40 - 60
		1.7	23.7±0.23	18 - 24	41±1.4	40 - 60
9	Кабинет № 14 - на расстоянии 0.5м от внутренней поверхности наружной стены и отопительного прибора	0.1	23.6±0.23	18 - 24	42±1.5	40 - 60
		0.6	23.7±0.23	18 - 24	42±1.5	40 - 60
		1,7	23.7±0.23	18 - 24	43±1,5	40 - 60
	Кабинет № 14 - центр помещения	0.1	23,6±0,23	18 - 24	42±1,5	40 - 60
		0,6	23,7±0,23	18 - 24	42±1,5	40 - 60
		1,7	23,7±0,23	18 - 24	43±1,5	40 - 60
Ф.И.О., должность лица, ответственного за проведение измерений: Сержантов А. М. врач по общей гигиене						

*- заполняется по информации, предоставленной Заказчиком

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Третьякова Т.В. химик- эксперт

Проверил:
и.о. Заведующего отделением отбора, приема, регистрации кодирования проб _____Сержантов А.М.

----------Конец протокола----------

Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ(ЦЛ)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» в
г.Ишиме, Ишимском, Абатском, Викуловском, Сорокинском районах
Юридический адрес: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Холодильная,д.57
Фактический адрес: 627750, Тюменская область, г.Ишим, ул.Ленина 28 Телефон, факс: (34551)5-16-83

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛАБОРАТОРНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) № О.202

Заключение составлено 03.03.2023

Основание для проведения экспертизы: договор № 0012540 от 06.02.2023
Заявление(заявка) № 000024538 от 07.02.2023

Цель экспертизы: соответствие СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Наименование измерений: Температура воздуха, относительная влажность воздуха

Наименование предприятия, организации (заявитель): Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Викуловский Центр творчества" (ИНН 7213004570 ОГРН 1087208000065)
Тюменская область, Викуловский район, с.Викулово, ул.Карла Маркса, д.30

Место проведения измерений: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Викуловский Центр творчества", Тюменская область, Викуловский район, с.Викулово, ул.Карла Маркса, д.30

Дата и время проведения измерений: 17.02.2023 в 09:10

НД на метод измерения (испытания): ГОСТ 30494-2011 "Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях"

ИЛИ, выполнивший измерения (испытания): Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» в городе Ишиме, Ишимском, Абатском, Викуловском, Сорокинском районах, Тюменская область, г. Ишим, ул. Ленина 28;

Рассмотренные материалы: Протокол лабораторных испытаний № О.202 от 03.03.2023

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
В результате проведенных измерений установлено:
измеренные показатели соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Экспертное заключение составил(а):

Врач по общей гигиене _____ Сержантов А. М.